



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

« 17 » марта 2020 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 51

В период с «10» марта 2020 года по «17» марта 2020 года по адресу: г. Ярославль, ул. Трефолева д. 11а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 51

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детский центр «Восхождение».

Продолжительность проверки: с 10.00 «10» марта 2020 года по 16.00 «17» марта 2020 года. Общая продолжительность проверки 6 дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор детского центра «Восхождение» Хайкина Ольга Владимировна (уведомлен о проведении проверки по электронной почте прочитано 03.03.2020 в 10:31). *дож*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Абрамова Наталья Викторовна.

При проведении проверки присутствовали: директор детского центра «Восхождение» Хайкина Ольга Владимировна, зам.директора по АХЧ Розмус Ольга Александровна.

Краткая характеристика объектов: Здание детского центра расположено на 1 этаже 4 этажного жилого дома, занимает нежилые помещения, общей площадью 265,6 кв. м. Имеет обособленные выходы. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Помещения оборудованы АПС и СО 2 типа с выводом сигнала о срабатывании в подразделение пожарной охраны. Заключен договор на техническое обслуживание и бесперебойную передачу сигнала о состоянии пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения с ООО ЯОООО ВДПО, от 16.01.2020 № 10431. Здание электрифицировано. Отопление центральное. Помещения обеспечены огнетушителями. Согласно предоставленной справке и разделу инструкции о мерах пожарной безопасности максимальное количество людей составляет 40 человек.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Ширина эвакуационного пути (коридора) в свету менее 1 м (двери, открывающиеся из помещений в коридор из учебного класса № 2 (помещения по техпаспорту № 3) уменьшают ширину коридора до 0,76 м; измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой).	п. 2 ст. 52; ч. 1, п.п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее по тексту ППР в РФ), п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	Детский центр «Восхождение».
2.	Ширина эвакуационного пути (коридора) в свету	п. 2 ст. 52; ч. 1, п.п. 1, 2	Детский центр

	менее 1м (двери, открывающиеся из помещений в коридор из учебного класса № 3 (помещение № 5 по техпаспорту) уменьшают ширину коридора до 0,75 м; измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой).	ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п. 6.26* СНИП 21-01-97*.	«Восхождение».
3.	Ширина эвакуационного выхода из учебный класс в свету менее 0,8м ширина составляет 0,7 м. (измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой)	ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 3 ст. 89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.9*, 6.13*, 6.16 СНИП 21-01-97*.	Детский центр «Восхождение».

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист (список контрольный вопросов) в 1 экз. на 12 листах.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » марта 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Юренин О.Ф. представителю по адресу: ул. Гагарина, д. 10/11/12
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » марта 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)