



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича д. 12, тел.: (4852) 561158; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детский центр «Восхождение».

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» марта 2020 года № 51, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период с «10» марта 2020 года по «17» марта 2020 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Восхождение» (далее Детский центр «Восхождение») осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Трефолева д. 11а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора Хайкиной Ольги Владимировны, зам.директора по АХЧ Розмус Ольги Александровны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного пути (коридора) в свету менее 1 м (двери, открывающиеся из помещений в коридор из учебного класса № 2 (помещения по техпаспорту № 3) уменьшают ширину коридора до 0,76 м; измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой).	п. 2 ст. 52; ч. 1, п.п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее по тексту ППР в РФ), п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	10.04.2021	
2.	Ширина эвакуационного пути (коридора) в свету менее 1м (двери, открывающиеся из помещений в коридор из учебного класса № 3 (помещение № 5 по техпаспорту) уменьшают ширину коридора до 0,75 м; измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п.п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	10.04.2021	
3.	Ширина эвакуационного выхода из учебный класс в свету менее 0,8м ширина составляет 0,7 м. (измерение проведено ме-	ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 3 ст. 89 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33	10.04.2021	

ханическим измерительным инструментом – рулеткой)	ППР в РФ, п.п. 6.9*, 6.13*, 6.16 СНиП 21-01-97*.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)



М.Л.П.

« 17 » марта 20 20 г .

Предписание для исполнения получил:

Алексей Александрович Волков
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 23 » марта 2020