



Утверждаю  
Директор МОУ ДО  
Детский центр «Восхождение»  
О.В. Хайкина  
«30» августа 2019 г.

## **Инструкция №1 о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях МОУ ДО Детского центра «Восхождение»**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также п.2 раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390 (ред. на 28.08.2017 года) и устанавливает основные требования противопожарного режима для зданий и помещений Детского центра «Восхождение», расположенных по адресу: г. Ярославль пр-т Толбухина, д.43; ул. Трефолева; д.11а, ул. Свободы, д.27, к.2; ул. Свердлова, д.33 и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками центра.

### **Общие положения**

1.1 Персональную ответственность за пожарную безопасность в здании и помещениях подразделения несет директор учреждения.

1.2 Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», настоящей инструкции, порядок сообщения и действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.3 Все сотрудники должны под подпись ознакомиться с общей объектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности.

1.4 Каждый сотрудник обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.5 Лица, нарушающие требования инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

### **В соответствии с п. 461 раздела XVIII :**

#### Порядок содержания территории, здания и помещений, в том числе эвакуационных путей:

1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
2. Территорию возле учреждения содержать в чистоте, обеспечивать очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
3. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
4. В каждом помещении, на видных местах, должны быть вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны.
5. Противопожарные системы, системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
6. На объектах запрещается:
  - хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- устраивать в коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить там вещи, мебель и другие горючие материалы;
- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

7. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы:

Ежедневно, по окончании рабочего дня, ответственные за противопожарный режим в помещениях, тщательно осматривают, на предмет отключения электроустановок и бытовых электроприборов, в которых отсутствует дежурный персонал.

Расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ:

1. Запрещается курение в помещениях Детского центра.
2. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без письменного разрешения руководителя и оформления наряда-допуска. Другие пожароопасные виды деятельности (работа шлифмашинкой, окрасочные и т.д.) производить только с разрешения руководителя учреждения.

Порядок и периодичность уборки горючих отходов:

Уборку горючих отходов в помещениях осуществлять в следующем порядке: сбор горючего материала осуществляется со всех кабинетов в мешках и выносится непосредственно перед вывозом мусора автотехникой.

### Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.
2. Аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
  - ✓ Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
  - ✓ Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другим электрооборудованием.
  - ✓ Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей.
  - ✓ Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).
  - ✓ Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.
  - ✓ Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.
  - ✓ Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.
  - ✓ Размещать (складировать) у электроустановок горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

### Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня:

1. В случае пожара электрооборудование в зданиях и помещениях обесточивается в следующем порядке:
  - сотрудники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
  - сотрудники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов и обеспечивают немедленное отключение электросетей и электрооборудования, которые могут в случае пожара вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, до приведения их в пожаробезопасное состояние;
2. По окончании рабочего дня электрооборудование в зданиях и помещениях отключается в следующем порядке:
  - сотрудники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
  - сотрудники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов;

### В случае возникновения пожара в помещениях

1. В случае возникновения пожара в помещениях каждый сотрудник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), обязан:
  - ✓ задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения АПС от пожарных извещателей;
  - ✓ принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место;
  - ✓ приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
  - ✓ провести работу по сохранности материальных ценностей;
  - ✓ известить о пожаре руководство учреждения.

Допустимое (предельное) единовременное количество людей:

Не допускать одновременного пребывания людей в здании:

- помещения на пр-т Толбухина, д.43 – 120 человек;
- помещения на ул. Трефолева, д.11а – 40 человек;
- помещения на ул. Свободы, д.27, к.2 – 30 человек;
- помещения на ул. Свердлова, д.33 – 20 человек.

**В соответствии с п. 462 раздела ХУШ :**

1.Руководители и должностные лица учреждения, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности **обязаны:**

- ✓ передать сообщение о возникновении пожара по телефону «01», по сотовому «101» или «112». При отсутствии руководителя учреждения поставить его в известность.
- ✓ осуществлять руководство эвакуацией людей и по тушению пожара, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства, в том числе оказание первой медицинской помощи;
- ✓ проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, автоматической пожарной сигнализации);
- ✓ организовать проверку эвакуируемых людей из здания, по имеющимся спискам;
- ✓ при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), предпринять необходимые меры способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- ✓ прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- ✓ удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ✓ осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны имеющимися первичными средствами пожаротушения (водой, огнетушителями);
- ✓ обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- ✓ одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей (бухгалтерские документы, трудовые книжки и т.д.) из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;
- ✓ организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;
- ✓ сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемой для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ сведения о наличии взрывопожарных веществах в здании, о конструктивных особенностях здания и прилегающих строений, о количестве и хранении веществ и материалов и других сведений, необходимые для тушения успешной ликвидации пожара;
- ✓ при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую службу и другие силы и средства, осуществляющие мероприятия для успешной ликвидации пожара и предупреждение его развития.

2. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- ✓ с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- ✓ исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- ✓ эвакуацию людей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
- ✓ тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- ✓ выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
- ✓ стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- ✓ воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.
- ✓ по прибытии первого руководителя тушения пожара необходимо проинформировать его о конструктивных особенностях здания. Дать информацию о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
- ✓ всем сотрудникам строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и руководства.

Заместитель директора по АХЧ – Розмус О.А.